

Bedienungsanleitung  
Funktionserweiterung  
Option Profibus



ENERGIEMANAGEMENT  
mit System

# MULTIMESS - Basic - Comfort



Der Partner in Sachen  
Netzmesstechnik



# 1 FUNKTIONSERWEITERUNG PROFIBUS

Das MULTIMESS-Basic und MULTIMESS-Comfort sind jetzt mit der Option Profibus verfügbar.

Die zusätzlichen Funktionen sind in diesem Beiblatt erklärt (Profibus konfigurieren).

Die Bedienungsanleitung des MULTIMESS-Basic und MULTIMESS-Comfort (Version 1.03 Ausgabe 3804-1) behalten Ihre Gültigkeit und werden durch dieses Beiblatt ergänzt.

## 7.6 Busprotokoll einstellen

Menü	Tastenkombination	Geräteanzeige	Beschreibung
Untermenü E - Bus	Eingabemodus starten (BUS Scan)		Display L1 zeigt die Geräteadresse an. Display L2 zeigt das Baudrate an Das Einheitsdisplay zeigt das aktuelle Busprotokoll an. (z. B. E-Bus)
Untermenü E – Bus Adresse zuweisen	Eingabemodus starten		Die erste Ziffer im Display L1 blinkt.  Der Eingabemodus für das Einstellen des Busprotokolls wird mit der Taste  gestartet.
Untermenü E – Bus Busprotokoll zuweisen	...  Auswahl		Display L1 zeigt die Geräteadresse an. Display L2 zeigt das Baudrate an Das Einheiten-Display blinkt. Mit der Taste  kann jetzt zwischen den verschiedenen Busprotokollen ausgewählt werden. (E-Bus oder Mod-Bus)
Hauptmenü Extra	abbrechen oder speichern		<b>Wenn das Gerät mit der Option Profibus ausgerüstet ist, steht zusätzlich das Profibus-Protokoll als Auswahl zur Verfügung.</b>

EDEBDA0078 / 2706-1 DE

## 7.7 Busadresse für Profibus einstellen (Nur bei Option Profibus)

Menü	Tastenkombination	Geräteanzeige	Beschreibung
Untermenü Profibus	Eingabemodus starten		Display L1 zeigt die Geräteadresse an.
Untermenü Profibus Adresse zuweisen	.... nächste Ziffer abbrechen oder speichern oder  weiter		Die erste Ziffer im Display L1 blinkt. Mit der Taste  kann der Wert dieser Stelle eingestellt werden. Die Weiterschaltung zur nächsten Ziffer erfolgt mit der Taste .
Hauptmenü Extra			



### Hinweis

Bei der Einstellung Profibus wird keine Baudrate eingestellt!  
 Das Gerät erkennt die benötigte Baudrate selbsttätig.

EDEBDA0078 / 2706-1 DE

